



Milieulijst februari 2011

VLAREM - Milieuvergunningaanvragen

Openbaar onderzoek – klasse 1

Van 15 februari tot en met 16 maart 2011

Wijnants Henri

Langvenstraat 9

Dennenstraat 1

het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een melkveebedrijf, omvattend:

- stallen met plaatsen voor 110 runderen waarvan 60 melkkoeien, 20 runderen < 1 jaar, 20 runderen > 1 jaar en 10 andere runderen (vermindering met 40 runderen - 9.4.3.a.1);
- opslag van 450 m³ mengmest (uitbreiding met 200 m³ - 28.2.a.3);
- opslag van 3.247 m³ groenvoeders (reeds vergund - 45.14.1.b);

De hierna vermelde klasse 3-inrichtingen worden gemeld :

- stallen van 10 landbouwvoertuigen (nieuw – 15.1.1);
- opslag van 2.400 l mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 1.200 l (reeds gemeld - 17.3.6.1.b);
- opslag van 4.300 l melk (nieuw - 45.4.e.1);

Openbaar onderzoek - klasse 2

Van 9 februari tot en met 10 maart 2011

Janssen Pharmaceutica nv

Turnhoutsesteenweg 30, 2340 Beerse

Stationstraat 80-82

het verder exploiteren en veranderen van een ontmoetingscentrum met bureau's en vergaderzalen waar 17 vzw 's zijn in ondergebracht, met twee stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 732 kW en 128 kW.

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater
- airconditioninginstallaties met een totaal vermogen van 29,22 kW

De activiteiten van de vergunde drukkerij werden stopgezet.

Van 18 februari tot en met 19 maart 2011

Claasse-Lucius LV

Steenweg op Zondereigen 77

Steenweg op Zondereigen 77

het veranderen van een tuinbouwbedrijf (aardbeien- en aspergeteelt), omvattende:

- een tank voor de opslag van 10.000 liter CO₂
- een stookinstallatie met een warmtevermogen van 1860 kW

Volgende klasse 3-inrichting wordt gemeld:

- een koelinstallatie van 6,5 kW

zodat de inrichting totaal zal omvatten:

- een koelinstallatie van 6,5 kW
- een tank voor de opslag van 10.000 liter CO₂
- de opslag van 5.176,7 kg corrosieve, oxiderende en irriterende stoffen
- een dubbelwandige bovengrondse tank voor de opslag van 2500 liter gasolie
- een verdeelslang horende bij de gasolietank
- opslag van 58 kg/l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

- een stookinstallatie (gasketel) met een warmtevermogen van 930 kW
- een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 16.415 m³/jaar

van 8 maart tot en met 6 april 2011

Red Line Service nv
Muizenvenstraat 10

Muizenvenstraat 10

het verder exploiteren en veranderen van een koer- en transportbedrijf, thans omvattende:

- opslag van 12 ton bedekkingsmiddelen
- het stallen van 74 bedrijfsvoertuigen met hun aanhangwagens
- opslag van 3 x 60 liter ruitensproeier vloeistof
- opslag van totaal 55.700 liter P3-producten, nl. een ondergrondse dubbelwandige tank voor de opslag van 50.000 liter diesel, een bovengrondse ingekuipte tank voor de opslag van 2500 liter afvalolie en een bovengrondse dubbelwandige tank voor de opslag van 3200 liter stookolie
- een dieselpomp met 1 verdeelslang en 1 verdeelslang bij stookoliehouder
- opslag van 1600 ton papier en karton
- opslag van 20 ton reinigingsmiddelen
- opslag van 20 ton niet-eetbare vetstoffen

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 137 m³/jaar
- de lozing van huishoudelijk afvalwater (120 m³/jaar)
- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met gebruik van 1 smeerpuit
- opslag van totaal 1050 liter gevaarlijke stoffen, nl. 2 x 210 kg antivries, 210 kg afvalantivries en 2 x 210 kg ontvetter
- opslag van 180 liter P1-product, nl. 3 x 60 liter ruitensproeier
- opslag van totaal 4810 liter P4-producten, nl. 2500 liter smeerolie in een bovengrondse ingekuipte tank, 1680 liter speciale oliën in 8 vaten van 210 liter en 630 liter (afval)antivries in 3 vaten van 210 liter
- opslag van maximaal 100 liter diverse chemicaliën in kleine verpakkingen
- opslag van 80 ton hout
- opslag van 60 ton kunststoffen
- opslag van 20 ton textiel

Gunstig advies klasse 1 – college

AZ Turnhout vzw

Steenweg op Merksplas 44 te 2300 Turnhout

Steenweg op Merksplas 44

het veranderen van een ziekenhuis door :

- uitbreiding met:
 - het lozen van 30 m³/u bedrijfsafvalwater tot een totaal van 50 m³/u
 - bijkomend elektrisch vermogen van 1.302 kW en nominaal vermogen van 1.215 kW tot 2 noodstroomgroepen met een elektrisch vermogen van resp. 1.122 kW en 500 kW en een nominaal vermogen van resp. 1.122 kW en 473 kW
 - 2 transfo's met een vermogen van elk 1.250 kVA ter vervanging van 2 transfo's van 630 kVA
 - luchtcompressoren en airco-installaties met een vermogen van 345,36 kW tot een totaal vermogen van 558,86 kW
 - opslag van 6.878 l gasen tot een totaal van 13.000 l vloeibare zuurstof in tanks
 - bijkomend debiet van de KWO van 50 m³/d naar 50 m³/u tot een totaal van 50 m³/u en 220.000 m³/j
- wijziging door:
 - vermindering van de opslag van P3-producten met 2.900 l tot een opslag van 21.100 l P3-producten
 - vermindering van het vermogen van stookinstallaties met 5.631 kW tot een totaal vermogen van 6.469 kW

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- een transfo van 500 kVA (ter vervanging van 2 transfo's van 630 kVA)
- noodbatterij met een elektrisch vermogen van meer dan 10.000 VAh
- 3 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 150 l (toename met 50 l)
- 3 stoomvaten met een totale waterinhoud van 1.280 l (toename met 450 l)

Volgende inrichtingen worden geschrapt:

- garage met een schouwput;
- gasautoklaaf;
- opslag van gevaarlijke stoffen onder rubriek 17.3.3.2
- opslag van gevaarlijke stoffen onder rubriek 17.3.4.1
- het vermogen van machines voor houtbehandeling is kleiner dan 5 kW;
- het vermogen van machines voor metaalbewerking is kleiner dan 5 kW
- activiteit onder rubriek 49.1 zit vervat onder rubriek 49.2

Gunstig met uitzondering van het volgende onderdeel van de aanvraag: het verhogen van het maximaal uurdebiet voor het lozen van bedrijfsafvalwater van 20 m³/u naar 50 m³/u.

Gunstig advies klasse 1 (Watertoets) – college

Van Otten Hugo

Meyenbos 5 te 2330 Merksplas

2330 Merksplas, Meyenbos 5

het veranderen door wijziging van een pluimveehouderij, als volgt:

- vervangen van 2 vergunde stallen door een nieuwe stal en reorganisatie van de stalplaatsen, het totaal aantal stalplaatsen (84.500 slachtkippen) blijft ongewijzigd;
- verplaatsen van een aantal warmeluchtblazers, totaal aantal warmeluchtblazers (10 x 93 kW) blijft ongewijzigd.

Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- opslag van 13.300 liter petroleum in 2 bovengrondse houders van resp. 10.000 liter (nieuw) en 3.300 liter (verwijderen van een ondergrondse tank van 7000 liter en 2 bovengrondse tanks van resp. 3.300 liter en 6.600 liter)
- opslag van 75 m³ reinigingswater (nieuw)

Aan de stad wordt, gezien de ligging van de inrichting en/of de aard van de activiteit(en), in het kader van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 m.b.t. de watertoets, advies gevraagd inzake de verenigbaarheid van de aanvraag met het betrokken watersysteem.

Milieuvergunning klasse 2 - college

Van Roey Johan

Kijkverdriet 17 te 2380 Ravels

Steenweg op Merksplas 65

het exploiteren van een rundveebedrijf, omvattende een stal met plaatsen voor het houden van 200 runderen, waarvan 100 runderen 1-2 jaar en 100 runderen > 2 jaar.

Akte werd genomen van de hierna vermelde klasse3-inrichting:

- opslagplaats voor 1700 m³ dierlijke mest.

Bijzondere voorwaarden:

- De aanwezige oude mazouttank moet worden verwijderd tegen ten laatste 16 april 2011. Ter staving hiervan dient een attest, afgeleverd door een erkend deskundige, aan de milieudienst van de Stad Turnhout bezorgd te worden.
- De goot voor de afvoer van de silosappen dient op regelmatige basis gereinigd te worden zodat de afvoer naar de mestkelder verzekerd blijft.

Akteneming melding klasse 1 - bestendige deputatie

Avery Dennison België bvba

Tieblokkenlaan 1

Tieblokkenlaan 1

Akte werd genomen van de mededeling inzake de verandering van een inrichting voor het produceren van zelfklevende materialen door uitbreiding met een opslagkast met een opslagcapaciteit van 11.400 liter /kg voor de opslag van:

- 11.400 kg schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen
- 11.400 liter licht ontvlambare vloeistoffen
- 11.400 liter P4-vloeistoffen
- 11.400 kg milieugevaarlijke stoffen

- 11.400 kg lijm

tot in totaal:

- 529.294 kg schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen
- 273.290 liter licht ontvlambare vloeistoffen
- 95.164 liter P4-vloeistoffen
- 172.890 kg milieugevaarlijke stoffen
- 203,4 ton lijm

Paul Van Aken
administratief medewerker
Stadskantoor Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 28
paul.vanaken@turnhout.be